MODULE	BEFORE TEST	AFTER TEST	VOLTAGE DROP
1	7.81	7.46	0.35
2	7.82	7.45	0.37
3	7.84	7.45	0.39
4	7.84	7.44	0.40
5	7.84	7.37	0.47
6	7.84	7.46	0.38
7	7.84	7.40	0.44
8	7.84	7.45	0.39
9	7.84	7.40	0.44
10	7.85	7.45	0.40
11	7.84	7.44	0.40
12	7.84	7.43	0.41
13	7.84	7.39	0.45
14	7.84	7.39	0.45
15	7.85	7.40	0.45
16	7.84	7.37	0.47
17	7.84	7.40	0.44
18	7.84	7.27	0.57
19	8.06	7.44	0.62
20	7.85	7.44	0.41
21	7.85	7.36	0.49
22	7.85	7.43	0.42
23	7.84	7.42	0.42
24	7.86	7.42	0.44
25	7.87	7.46	0.41
26	7.80	7.39	0.41
27	7.82	7.45	0.37
28	7.84	7.44	0.40